



**МЧС РОССИИ**

Румянцеву М.М.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России  
по Свердловской области)**

Шейнкмана 84 , г. Екатеринбург, 620014  
тел.8(343)346-12-60, 346-12-70, факс 8(343)346-12-54

№ \_\_\_\_\_  
на № ГИ-6914 от 17.05.2023,  
№ ГВ-226-2507 от 30.05.2023

О рассмотрении обращений

Уважаемый Максим Моисеевич!

Ваши обращения, поступившие из Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 17.05.2023 и зарегистрированное за № ГИ-6914, и органа прокуратуры Свердловской области от 30.05.2023 за № ГВ-226-2507, рассмотрены.

По результатам рассмотрения сообщая следующее.

На основании положений ч. 1, ч. 2, п. 3 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон) и в соответствии со ст. 75 Закона, проведена оценка достоверности поступивших сведений об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в том числе сведений, поступивших 19.04.2023 и зарегистрированных за № ГИ-226-1662, путем проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в форме выездного обследования. Выездное обследование проведено в общедоступных местах здания суда по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла Маркса, д. 86.

В ходе выездного обследования установлено, что в здании суда имеются пожарные извещатели, в том числе ручные. На этажах здания имеются огнетушители, расположенные в пожарных шкафах, около лестничной клетки второго этажа имеется знак направления пути эвакуации. Также на этажах имеются планы эвакуации людей с обозначением направления движения и расположением первичных средств пожаротушения, размещенные на видных местах. На окнах первого этажа установлены решетки. Стены на путях эвакуации оштукатурены, окрашены краской.

В соответствии с требованиями п. 16 «Г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила), запрет на установку глухих решеток распространяется на окна подвалов и их приямки.

Кроме того, эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия не обнаружено.

В связи с изложенным, на основании п. 2 ч. 3 ст. 58 Закона и в соответствии с п. 12 Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290, в адрес контролируемого лица направлен запрос о предоставлении пояснений по имеющимся доводам о нарушениях требований пожарной безопасности в здании суда.

На основании полученного ответа на запрос установлено, что система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обслуживаются, находятся в работоспособном состоянии. Техническое обслуживание инженерных сетей, в том числе электрических, проводится на основании государственного контракта, в рамках которого исполнительная организация 1 раз в месяц проводит обследование электроснабжения, оборудование находится в исправном состоянии. Стены в коридорах на путях эвакуации оштукатурены, окрашены вододисперсионной краской, что не превышает допустимых значений пожарной опасности применяемых материалов.

Практическая тренировка по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также других лиц, находящихся в здании проводится 1 раз в полгода.

Так, практическая тренировка по эвакуации проводилась 17 февраля текущего года. В 2022 году такие мероприятия проводились в феврале и ноябре месяце.

Кроме того, в Сыертском районном суде номенклатурой 11-18/2023 предусмотрен журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, в котором занесены сведения о проведенных инструктажах.

В свою очередь, Управлением Судебного департамента в Свердловской области допущено нарушение требований п. 36 Правил, выразившееся в отсутствии знаков пожарной безопасности, обозначающих расположение первичных средств пожаротушения, а также знаков эвакуационного выхода со второго этажа здания и направление пути эвакуации на первом этаже.

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 90 Закона, контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направляет соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принимает меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 - 2023 годах в рамках видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых регулируются Федеральным законом № 294-ФЗ, а также при осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Федерации и должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации и за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления (включая контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий, а также контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий) внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

С учетом положений п. 10 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», а также с учетом письма Минэкономразвития России от 24.03.2022 г. № Д24и-8436, в соответствии с ч. 1 ст. 49 Закона, в адрес Управления Судебного департамента в Свердловской области (ИНН 6658089577) вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований со сроком до 01.09.2023.

Принимая во внимание, что ранее на основании Ваших доводов должностным лицом не предприняты меры реагирования, вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности будет рассмотрен в установленном законом порядке.

Начальник управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления  
полковник внутренней службы

С.В. Шевелев